

ПЛАН

Мероприятий бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты"
Центрального административного округа" (далее - учреждение) по обеспечению соблюдения обязательных требований,
указанных в предостережении № 2411/001-55/752/ПРП от 11 ноября 2024 2023 года Территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Центральному АО г. Омска управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель БУ "КЦСОН "Пенаты"
 С.М. Кособуцкая
 "___" _____ 2024 года

№ п/п	Наименование нарушений (замечаний)	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственное лицо
1	03.10.2024 на объекте защиты по адресу: г. Омск, пос. Биофабрика, д. 14 произошло ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации. Таким образом в соответствии с п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» (далее – СП), система пожарной сигнализации на объекте не выполнила одну из основных задач - достоверное обнаружение пожара. Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом мероприятий указанных в п. 6.1.3 СП.	Провести анализ соблюдения требований п. 6.1.3. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» и абзаца 1 пункта 54 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и усилить контроль за соблюдением обязательных требований.	До 29.11.2024 г.	Ненашева Е.В., заместитель руководителя по пожарной безопасности и административно- хозяйственной части

Заместитель руководителя
по пожарной безопасности и административно-хозяйственной части



Е.В. Ненашева