

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель БУ "КЦСОН "Пенаты"

С.М. Кособуцкая

" 14 июля " 2025 года

ПЛАН

Мероприятий бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа" (далее - учреждение) по обеспечению соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении № 2507/001-55/652/ПРП от 10 июля 2025 года Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному АО г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы по Омской области
Главного управления МЧС России по Омской области

№ п/п	Наименование нарушений (замечаний)	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственное лицо
1	05.07.2025 на объекте защиты по адресу: г. Омск, пос. Биофабрика, д. 14 произошло ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации. Таким образом в соответствии с п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" (далее – СП), система пожарной сигнализации на объекте не выполнила одну из основных задач - достоверное обнаружение пожара. Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом мероприятий указанных в п. 6.1.3 СП.	Провести анализ соблюдения требований п. 6.1.3. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" и абзаца 1 пункта 54 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и усилить контроль за соблюдением обязательных требований.	До 15.07.2025 г.	Ненашева Е.В., заместитель руководителя по пожарной безопасности и административно-хозяйственной части

Заместитель руководителя

по пожарной безопасности и административно-хозяйственной части

Е.В. Ненашева