

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ВУ "КПСОН "Пенаты"
С.М. Кособуцкая
"19" "мая" 2026 года

ПЛАН

мероприятий бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа" (далее - учреждение) по обеспечению соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении № 55260061000221764391 от 19 мая 2026 года
Главного управления МЧС России по Омской области

№ п/п	Описание предостережения	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственное лицо
1	Возможно несоблюдение требований пожарной безопасности, а именно: 14.05.2026 на объекте защиты по адресу: г. Омск, п. Биофабрика, д. 14 произошло ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации. Таким образом в соответствии с п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты", система пожарной сигнализации на объекте не выполнила одну из основных задач - достоверное обнаружение пожара.	Принято к сведению. Анализ соблюдения требований п. 6.1.1. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" и абзаца 1 пункта 54 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" показал, что ложное срабатывание произошло в коридоре в связи с запыленностью. Усилить контроль за соблюдением обязательных требований.	До 22.05.2026 г.	Ненашева Е.В., заместитель руководителя по пожарной безопасности и административно- хозяйственной части

Заместитель руководителя
по пожарной безопасности и административно-хозяйственной части

Е.В. Ненашева