

Профилактическое мероприятие № 55260061000221764391 от 19.05.2026

Статус Предостережение объявлено

мероприятия:

Контролируемое БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

лицо: "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ПЕНАТЫ"
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"

Контрольный(надзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 19.05.2026
Сертификат: 28 20 34 68 66 64 80 82 51 18 54 28 79 70 34 80
25 12 39 7
Выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Лагуш Егор Вадимович, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 17.11.2025 по 10.02.2027

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 19.05.2026

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Н248–ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: Возможно несоблюдение требований пожарной безопасности, а именно: 14.05.2026 на объекте защиты по адресу: Омская область, город Омск, п. Биофабрика, 14 произошло ложное срабатывание системы автоматической пожарной сигнализации. Таким образом в соответствии с п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» (далее – СП), система пожарной сигнализации на объекте не выполнила одну из основных задач – достоверное обнаружение пожара.

Профилактическое мероприятие

№ 55260061000221764391 от 19.05.2026

Содержание предостережения: Выписка из предостережения, версия 1.pdf

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ПЕНАТЫ"
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5504031511

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025500976665

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: г Омск, п
Биофабрика, д 14

Адрес места нахождения: обл Омская, г Омск, п. Биофабрика, Дом 14

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Наименование объекта контроля: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ПЕНАТЫ"
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"
Местонахождение: обл Омская, г Омск, п. Биофабрика, Дом 14
Тип объекта: Производственные объекты
Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к
которым предъявляются требования пожарной безопасности
Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к
которым предъявляются требования пожарной безопасности
Категория риска: высокий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Поделец Максим Сергеевич главные государственные инспекторы городов (районов)
субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно
начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений
территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий –
органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской
Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
2. Лагуш Егор Вадимович государственные инспекторы городов (районов) субъектов
Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов
(отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения
которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного
пожарного надзора

**Профилактическое мероприятие
№ 55260061000221764391 от 19.05.2026**

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 1479, Пункт 54 Правил, Раздел 1, Другое / прочее абзац 1
Содержание требования: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.